

Certificado de Ensayos

EMPRESA	EXTRUSAL
DIRECCIÓN	MOIRINHOS ARADAS, APT.171 E.C. AVEIRO 3811-957 AVEIRO (PORTUGAL)
Nº CERTIFICADO	25497

Descripción del producto y modelo	MURO CORTINA EXSTRUCTURAL REF. «A.080 - CLASSICA»	
Dimensiones Muro Cortina	(5.500x 7.980) mm	
PERMEABILIDAD AL AIRE PARTES FIJAS DE LA FACHADA (UNE-EN 12153:2000)	CLASE AE	
PERMEABILIDAD AL AIRE PRACTICABLE DE LA FACHADA (UNE-EN 12153:2000)	CLASE 3	
ESTANQUIDAD AL AGUA BAJO PRESIÓN ESTÁTICA (UNE-EN 12155:2000)	CLASE RE750	
RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO (UNE-EN 12179:2000) (Presión de diseño: 1.600 Pa y -1.600Pa)	APTA	
RESISTENCIA AL IMPACTO (EXTERIOR) (UNE-EN 12600)	E3	
RESISTENCIA AL IMPACTO (INTERIOR) (UNE-EN 12600)	I3	

FECHA 12 de julio de 2010

Este documento no tiene validez sin el informe de ensayos, en el cual se indican los resultados obtenidos en cada ensayo.

Los resultados obtenidos en estos ensayos solo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en este Centro en la fecha indicada y no implican una característica de constancia en la calidad de la producción